

# Anmälan anslutning av produktionsanläggning Typ A till lågspänningsnätet

## – bifogas föransmälan

Föransmälan gäller produktionsanläggning Typ A som ska uppfylla alla krav enligt EU-förordningen 2016/631 "Om fastställande av nätföreskrifter med krav för nätanslutning av generatorer", samt den kompletterande svenska föreskriften EIFS 2018:2 "Om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av generatorer". Det är Anläggningens innehavares ansvar att tillse att produktionsanläggningen uppfyller dessa krav.

En produktionsanläggning av typen Typ A syftar på en anläggning med maximal kontinuerlig effekt i spannet 0,8 kW upp till 1500 kW. Elnätsföretaget har rätt att kräva att innehavaren av en produktionsanläggning Typ A genomför överensstämmelseprov och simuleringar, dels återkommande sådana enligt en plan eller efter ett generellt schema eller efter varje fel, förändring eller utbyte av någon utrustning som kan påverka produktionsanläggningens överensstämmelse med kraven i ovan nämnda förordning.

Anläggningsinnehavaren har rätt att återropa utrustningscertifikat som utfärdats av behörigt certifieringsorgan för att visa överensstämmelse med kraven enligt nedan.

**Bifogade sidor med frågor måste fyllas i, och skrivs under av både ansvarig registrerat elinstallationsföretag samt anläggningens innehavare och inkluderas i anmälan.**

### Kundens uppgifter

Namn		Telefonnummer	
Adress			
Epost			
Anläggnings-ID		Mätarsäkring	

### Uppgifter om produktionsanläggningen

Kraftkälla:	<input type="checkbox"/> Vind <input type="checkbox"/> Sol <input type="checkbox"/> Vatten <input type="checkbox"/> Biobränsle <input type="checkbox"/> Batteri <input type="checkbox"/> Annat <input type="checkbox"/> Kompletterat med batteri
Fabrikat och typbeteckning (växelriktare)	
Antal växelriktare (st)	Märkeffekt (kVA/kW)
Maximal kortslutningsström (A)	Effektfaktor (cos φ)
Anslutning <input type="checkbox"/> Enfas <input type="checkbox"/> Trefas* <small>*Trefasig anslutning rekommenderas alltid, enfasig anslutning bör ej överstiga 3 kW</small>	Storlek på ev. batteri (kWh)
Anläggningen kan användas som reservkraft (ö-drift) <input type="checkbox"/>	
<b>Är växelriktaren är listad på Rikta rätt (Granskad av Energiföretagen Sverige)?</b> <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej <b>Är svaret Nej ska även ALP Bilaga 1 fyllas i.</b>	
<input type="checkbox"/> Produktionsanläggningen är utförd som fast anslutning på egen gruppledning <input type="checkbox"/> Elkopplare för produktionsanläggningen är åtkomlig för elnätsföretaget och placerad: <input type="checkbox"/> Inomhus i källare <input type="checkbox"/> Inomhus i elcentral <input type="checkbox"/> Utomhus i fasadskåp <input type="checkbox"/>	

Härmed intygas att ovanstående uppgifter är korrekta

Underskrift av anläggningens innehavare

\_\_\_\_\_  
Namnteckning

\_\_\_\_\_  
Namnteckning

Namnförtydligande Registrerat elinstallationsföretag

Namnförtydligande

Telefon

Telefon

Signerad anmälan kan skannas eller fotas och bifogas föransmälan digitalt.

# Blankett ALP – Bilaga 1

## Kundens uppgifter

Namn	
Adress	
Anläggnings-ID	

## Skyddsinställningar

	Inställt värde		Rekommenderat värde	
	Tid	Nivå	Tid	Nivå
Överspänning (steg 2)			60 s	253,0 V
Överspänning (steg 1)			0,2 s	264,5 V
Underspänning			0,2 s	195,5 V
Överfrekvens			0,5 s	>51,5 Hz
Underfrekvens			0,5 s	<47,5 Hz
Skydd mot oönskad ö-drift			0,5 s	2,5 Hz/s <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Frekvensderivata

## Elkvalitetsuppgifter

Flimmervärden <sup>2</sup>	Pst	Värde	Rek.-Gräns	<input type="checkbox"/> ≤ 16 A <input type="checkbox"/> Beräknat enligt SS-EN 61000-3-3 <input type="checkbox"/> 16–75 A <input type="checkbox"/> Beräknat enligt SS-EN 61000-3-11 <input type="checkbox"/> > 75 A <input type="checkbox"/> Beräknat enligt SS-EN 61400-21
	Plt		0,25	
Övertoner max 16 A	<input type="checkbox"/> Uppfyller SS-EN 61000-3-2			
Övertoner 16–75 A	<input type="checkbox"/> Uppfyller SS-EN 61000-3-12			
Övertoner > 75 A	<input type="checkbox"/> Mellantoner och individuella strömövertoner ska redovisas separat			

<sup>2</sup> Behöver bara fyllas i vid vindkraft eller om uppgifterna efterfrågas

## Logikgränssnitt

Anläggningen är utrustad med ett logikgränssnitt som ger möjlighet till fjärrstyrning

# Frekvensvarsinställningar

Kraven för konfiguration av frekvensvarsinställningar nedan är tagna från i Energimarknadsinspektionens föreskrift EIFS 2018:2, EU-kommissionens förordning 2016/631 (RFG) samt gällande svensk elstandard SS-EN 50549-1.

Samtliga krav är obligatoriska att uppfylla om inget annat anges.

<input type="checkbox"/> <b>Anläggningen uppfyller nedanstående krav</b>	
	<b>Hänvisning</b>
Anläggningen uppfyller krav på att förbli ansluten inom följande frekvensintervall: <ul style="list-style-type: none"><li>• Minst 30 minuter inom frekvensområde 47,5–49,0 Hz</li><li>• Obegränsat inom frekvensområde 49,0–51,0 Hz</li><li>• Minst 30 minuter inom frekvensområde 51,0–51,5 Hz</li></ul>	EIFS 2018:2 3 kap 1§
Anläggningen uppfyller krav på att förbli ansluten till nätet och fungera vid frekvensändringshastigheter upp till 2,0 Hz/s	EIFS 2018:2 3 kap §2
Anläggningen uppfyller krav på att reducera sin aktiva uteffekt när frekvensen överstiger 50,5 Hz	EIFS 2018:2 3 kap §3
Statikfaktorn <sup>2</sup> har inställningsvärdet 8 procent	EIFS 2018:2 3 kap §4
Utmatad aktiv effekt från anläggningen reduceras med maximalt 3,0 procent per Hz vid frekvenser lägre än 49,0 Hz	EIFS 2018:2 3 kap §7
Automatisk återanslutning av anläggningen sker endast inom frekvensintervallet 47,5–50,1 Hz: <ul style="list-style-type: none"><li>• Anslutning sker först då nätfrekvensen har befunnit sig inom detta intervall sammanhängande i minst 3 minuter</li></ul>	EIFS 2018:2 3 kap §8
Anläggningen uppfyller krav på ökning av utmatad aktiv effekt vid automatisk anslutning enligt: <ul style="list-style-type: none"><li>• &lt; 49,9 Hz – Ökningstakt av utmatad aktiv effekt ej begränsad</li><li>• 49,9–50,1 Hz – Ökningstakt av utmatad aktiv effekt är maximalt 10 procent av nominell uteffekt per minut</li><li>• &gt; 50,1 Hz – Ökning av utmatad aktiv effekt sker ej</li></ul>	EIFS 2018:2 3 kap §9
Ange lägsta aktiva uteffekt (i kW) som anläggningen kan regleras ner till vid överfrekvens:                      kW	EIFS 2018:2 3 kap §5

<sup>1</sup> Värdet på frekvensändringshastigheten ska vara uppmätt i anslutningspunkten och beräknas över en tidsperiod på 0,5 sekunder.

<sup>2</sup> Statikfaktor är kvoten mellan en frekvensändring och ändringen av uteffekt uttryckt i procent. Frekvensändringen uttrycks som en kvot mellan nuvarande frekvens och nominell frekvens. Uteffekten uttrycks som en kvot mellan nominell effekt och utmatad effekt vid överfrekvens på nätet. Vid reglering av uteffekt på grund av överfrekvens så beräknas statikfaktorn utifrån anläggningens installerade effekt. Enligt paragraf 6 § i EIFS 2018:2.